

圖形操作員終端 安裝手冊



版A, 07/2013

AKI-CDA-MOD-04T 4.3" TouchscreenHMI



在產品的生命週期內保留所有手冊做為產品元件。
將所有手冊交給產品將來的使用者 / 擁有者。

KOLLMORGEN

Because Motion Matters™

文件修訂記錄

修訂	備註
A, 07/2013	初步版本

硬體修訂

修訂	韌體修訂	軟體修訂	備註
06/2013	b0208 b0917 b0xyz	2.0-SP1	初始版本

重要通知

用於提升裝置效能的技術變更會隨時進行，恕不另行通知。

於美國印製。本文件為Kollmorgen™之智慧財產。保留所有權利。未經Kollmorgen™書面許可，不得透過電子方式以任何形式(攝影、縮微或其他任何方法)儲存、處理、複製或散佈本文件之任何部份。

1 一般說明	
1.1 關於本手冊	4
2 安全預防措施	
2.1 一般說明	5
2.2 UL和cUL安裝：	5
2.3 安裝期間	6
2.4 使用期間	6
2.5 服務與維護	6
2.6 廢料回收	7
2.7 觸控面板中的空氣	7
3 安裝	
3.1 空間需求	8
3.2 安裝程序	9
3.2.1 連接控制器	10
3.2.2 其他連接與週邊設備	10
4 規格資料	
5 耐化學性質	
5.1 金屬外殼	12
5.2 觸控面板與前面膜	13
5.2.1 AutoflexEBA180L	13
5.2.2 觸控面板	13
5.2.3 AutoflexEBA180L	13
6 人機介面圖	
6.1 連接器	15
6.2 通訊埠	15
6.3 AKI-CDA-MOD-04T 圖解	16
7 其他安裝提示	
7.1 將人機介面接地	17
7.2 人機介面中的乙太網路連線	18
7.3 達成最佳的EMC防護	19
7.4 環境溫度	19
7.5 安全性	21
7.6 電流隔離	22
7.7 纜線與終端站RS485	22

1 一般說明

1.1 關於本手冊

所有AdvancedKollmorgen Interfaces的開發目的均是為了滿足人機通訊的需要。例如顯示與控制文字、動態指示、時間排程、警示與接收處理等內建功能都已包括在內。

AdvancedKollmorgen Interfaces 主要使用元件導向的方式運作，使其簡單易用。使用者可透過安裝於個人電腦的Kollmorgen Visualization Builder 設定工具進行設定。然後專案能夠在人機介面中進行傳送與儲存。

諸如PLC、伺服器或磁碟機等不同類型的自動化設備也可與AdvancedKollmorgen Interfaces 連接。在本手冊中，「控制器」這個名詞指的是連接的設備。

本手冊將說明人機介面的安裝方式。如需相關詳細資訊，請參閱Kollmorgen Visualization Builder 设计与安裝手冊。

2 安全預防措施

建議安裝者、使用者和人機介面操作員都必須先詳讀安裝手冊。

2.1 一般說明

- 請仔細閱讀安全預防措施。
- 檢查交付的產品是否在運送過程中發生損壞。如果發現有損壞的情況，請儘快通知供應商。
- 人機介面不得在有可能發生爆炸的高度危險環境中使用。
- 設備如經修改、變更或改造，供應商將概不負責。
- 僅可使用符合供應商規格說明所製造的零件與配件。
- 在安裝、使用或維修操作面板前，請仔細閱讀安裝與操作說明。
- 避免液體，金屬雜質或斷的線頭掉入人機介面內部；以免發生火災或電擊。
- 只有合格的人員可以操作人機介面。
- 人機介面若安裝於溫度高於或低於手冊建議儲存溫度範圍可能會造成LCD液晶顯示故障。
- LCD中的液晶物質含有強烈刺激成份。若皮膚接觸到，請立即沖洗。若眼睛接觸到，請以大量的清水沖洗，如果眼睛仍感不適，請盡速就醫。
- 圖片僅供說明參考。關於任何特殊安裝部分，供應商無法確保依據圖片說明安裝後是否能正常使用。
- 供應商並不確保人機的特殊應用、產品設計、安裝及操作部分。
- 建議您先對人機介面進行至少一次的開關操作，然後再安裝任何元件/卡，或將人機介面接到外接裝置，例如序列裝置。

2.2 UL和cUL安裝：

- 本設備僅適用於第2類非危險地點。[在系統中結合設備時，必須由當地主管機關在安裝時進行調查]。
- 所有裝置均必須由第2類電源供應器供電。

WARNING

除非已移除電源或已知該區域無危害，否則請勿中斷設備連線。

- 對於加拿大，另請參照AVERTISSEMENT - AVANT DE DECONNECTER L' EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OUS' ASSURER QUE L' EMPLACEMENT EST DESIGNÉ NON DANGEREUX。

WARNING

只有UL及cUL核准的擴充單元才能連接至指定連接埠的「EXPANSION」。此時沒有任何經過評估或允許的單元。

WARNING

除非已關閉電源或已知該區域無危害，否則請勿更換擴充裝置。

- 本產品包含電池；必須在已知非危險的區域進行充電。

- 使用 BR 2032 電池進行更換。使用其他類型的電池可能有引發起火或爆炸的危險。

⚠ WARNING 如果不當使用，電池可能爆裂。請勿充電、拆解或丟入火中。

- 僅能 4X 型外殼的平面表面上使用(室內)
- 務必使用 75° 導線
- 務必使用銅質導線
- 請按照下列的纜線及扭矩規格將電線接到電源接頭：

接線板編號	電線尺寸 AWG	TQLb. In.
X1/X100 Phoenix 接頭	AWG 30 - 12	5 - 7
X1/X100 Anytek 接頭	AWG 24 - 12	3.5

- 這些裝置均為由第 2 類電源供電的可編程控制器 (工業 PC)，它們用於工業控制設備且適合安裝於 (前) 面板上 (類型 1 及 4x 僅限室內使用)。

2.3 安裝期間

- 人機介面需固定安裝於平面，以下是安裝時需注意的狀況：
 - 避免安裝於有爆炸危險的場所
 - 避免安裝於磁場過強的場所
 - 避免安裝於陽光直射的場所
 - 避免安裝於溫度變化劇烈的場所
- 請根據隨附的安裝指示安裝產品。
- 請根據隨附的安裝指示將產品接地。
- 僅合格人員可以安裝人機介面。
- 請將高電壓線、訊號線及電源供應線分開。
- 將產品接上電源插座前，請確認電源的電壓與極性是否正確。
- 請確認週邊設備的應用與放置位置是否正確。

2.4 使用期間

- 保持人機介面乾淨清潔。
- 緊急停止和其他安全功能可能無法通過人機介面控制。
- 觸控鍵、觸控畫面等時，請勿過度用力或使用尖銳物體。

2.5 服務與維護

- 需由合格人員進行維修。
- 適用於合約保固。
- 進行清理或維修前，請記得將電源拔除。
- 清理螢幕和前面板時，請使用軟布和溫和的去汙劑。
- 使用不當方式更換電池可能會引起爆炸。只能使用供應商建議的電池。在保修期內，電池需由已獲授權的 Kollmorgen 服務中心更換。

2.6 廢料回收

- 人機介面或其零件需根據當地法規進行回收處理。
- 下列零件可能含有危害健康和汙染環境的成分：鋰電池、電容器和螢幕。


2.7 觸控面板中的空氣

- 觸控面板的分層結構中有空氣，但出現氣泡的情況相當罕見。這純粹是美觀問題，不會對介面功能造成任何影響。在溫度、溼度和氣壓等某些環境條件下，才會出現這種現象。

3 安裝

3.1 空間需求

- 安裝板最大厚度：11 mm
- 安裝操作面板的空間需求 (單位為公釐)：



注意：
圖上的尺寸不成比例。

3.2 安裝程序

需要下列裝置：

- 一個十字/一字螺絲刀

1. 打開包裝並檢查交付產品是否完整無損。如果發現有損壞的情況，請通知供應商。


注意：

在安裝時，請將人機介面放置在穩固的表面。

在安裝時，請將人機介面放置在穩固的表面。

2. 按照第 [人機介面圖](#) 節的輪廓圖中和 [規格資料](#) 表中顯示的切開尺寸，在機箱中切開正確的開口。


3. 將人機介面固定至定位，使用所有固定孔和提供的托架與螺絲：



4. 根據下面的圖示與步驟，依序連接纜線。

注意：

- 請確定人機介面與控制器系統有相同的接地 (參考電壓等級)，否則可能會發生通訊錯誤。
- 在啟動人機介面之前，必須先使其到達環境溫度。如果形成冷凝情況，請先確認人機介面已經為乾燥狀態，再連接電源。
- 請確認電源的電壓與極性是否正確。
- 僅可使用屏蔽式通訊線。
- 請將高電壓線、訊號線及電源供應線分開。



- 連接纜線 A。
- 使用 M5 螺絲和最小 2.5 mm² 截面的接地線 (越短越好) 連接纜線 B。
- 連接纜線 C。
- 連接纜線 D。纜線建議的截面為 1.5 mm²。

5. 小心地將人機介面顯示器上的薄膜取下，避免產生可能會損壞人機介面的靜電。

注意：

第一次將人機介面接到電源插座時，請確保至少在 48 小時內不中斷電源，以將電池電量充滿。之後，便可在短時間內為電池進行少量充電

3.2.1 連接控制器

如需人機介面與控制器連接時所使用的纜線相關資訊，請參考驅動程式的說明檔案。

3.2.2 其他連接與週邊設備

纜線、週邊設備與配件必須符合應用及其環境。如需詳細的資訊或建議事項，請向供應商詢問。

4 規格資料

參數	AKI-CDA-MOD-04T
前面板，W×H×D	145×103×7 mm
切割尺寸，W×H	128×87 mm
安裝深度	43 mm (143 mm 含散熱空間)
獨立安裝	VESA 50×50 注意：VESA 安裝的最長螺絲長度為 4 mm。使用超過此長度的螺絲可能會造成損壞。
前面板防水等級	IP65
後面板防水等級	IP20
觸控面板材質	聚酯纖維雙層，具抗阻性。 塗層：Autoflex EBA 180L ⁽¹⁾ 。
觸控面板操作	用手指觸碰矽橡膠 100 萬次
背面材質	粉末噴塗鋁
框架材質	粉末噴塗鋁
重量	0.5 公斤
COM1 RS232 和 COM2 RS422/RS485 序列埠	9 接腳 D-sub 連接 RS232 RTS/CTS，底盤式母接頭附標準鎖定螺絲 4-40 UNC
COM3 RS232 和 COM4 RS422/RS485 序列埠	9 接腳 D-sub 連接 RS232 RTS/CTS，底盤式母接頭附標準鎖定螺絲 4-40 UNC
乙太網路	1×10 Base-T / 100 Base-T (屏蔽式 RJ 45)
USB	1×USB Host 2.0，最大輸出電流 200 mA
處理器	400 MHz ARM9
外接式儲存媒體	1×SD 卡 (選用配備) 僅與最多 2 GB 儲存容量的標準 SD 格式相容。
快閃記憶體 (應用程式記憶體)	128 MB SSD (NAND Flash)
記憶體 RAM	128 MB (DDR2)
LED	1×藍色/紅色軟體可程式
Real time clock	是 (在晶片上)
電池	BR 2032 類型鋰電池，焊接
一般電壓的電源消耗量	3.6 W
保險絲	I 內部 DC 保險絲，2.0 AT，5×20 mm
電源供應器	+24 VDC (18-32 VDC) CE：電源供應必須符合根據 IEC 60950 和 IEC 61558-2-4 的規定。 UL 和 cUL：電源供應器必須符合類別 II 電源供應器的規定。
顯示器	具備 LED 背光的 TFT-LCD。480×272 像素，6.4 萬色
顯示面積，W×H	95.0×53.9 mm
作業溫度	-10 °C - +60 °C
儲存溫度	-20 °C 到 +70 °C
相對濕度	5% - 85% 非冷凝

5 耐化學性質

5.1 金屬外殼

框架與外殼的材質為粉末噴塗鋁。這種粉末塗料能夠承受下列化學物質而且在外觀上不會產生變化：

醋酸 10%	磷酸 4%
檸檬酸 10%	磷酸 10%
柴油	海水
蒸餾水	氯化鈉 2%
食用油	氯化鈉 20%
燃料油	硫酸 20%
過氧化氫 3%	自來水

粉末塗料在室溫下對於下列化學物質具有有限抵抗性：

丁醇	硝酸 3%
鹽酸 5%	硝酸 10%
異丙醇	磷酸 43%
次氯酸鈉 (漂白水) 10%	松節油

注意：

如必須接觸上述任何化學藥品，建議先在金屬外殼的隱密處測試該化學藥品。

粉末塗料在室溫下對於下列化學物質抵抗性極低或並無抵抗性：

濃縮醋酸	甲基乙基酮	甲苯
丙酮	硝酸 30%	三氯乙烯
氨水 5%	酚類	二甲苯
濃縮氨水	氫氧化鈉 5%	97 辛烷值無鉛汽油
醋酸乙酯	氫氧化鈉 30%	98 辛烷值有鉛汽油

5.2 觸控面板與前面膜

5.2.1 Autoflex EBA 180L

Autoflex EBA 180L 覆蓋在觸控螢幕周圍的前面膜。

耐溶劑性

Autoflex EBA 180L 可在 DIN 42 115 Part 2 的條件下接觸以下化學物質 24 小時以上的時間，而不會在外觀上產生變化：

乙腈	Diesel Downey / Lenor ⁽¹⁾	磷酸 (<30%)
Ajax / Vim 溶液	乙醇	鐵氰化鉀
碱碳酸鹽 ⁽¹⁾	甘油	氫氧化鉀 (<30%)
氨 (<40%) ⁽¹⁾	乙二醇	純松節油
醋酸 (<50%)	去污膏 ⁽¹⁾	SBP 60/95 ⁽¹⁾
Ariel 粉末溶液 ⁽¹⁾	鹽酸 (<36%)	硫酸 (<10%)
漂白劑 ⁽¹⁾	亞麻油	蕃茄醬
蓖麻油	甲醇	三氯醋酸 (<50%)
苛性鈉 (<40%) ⁽¹⁾	硝酸 (<10%)	石油溶劑油
切削油	白蠟油	穩潔 (Windex) ⁽¹⁾
環己醇	Persil 粉末溶液 ⁽¹⁾	Wisk 洗衣精
二丙酮醇	石油精 ⁽¹⁾	-

⁽¹⁾ 會有極微弱的材質光澤。

Autoflex EBA 180L 可在 DIN 42 115 Part 2 的條件下接觸冰醋酸持續 1 個小時的時間，而不會在外觀上產生變化。

Autoflex EBA 180L 對於 100 °C 以上的高壓蒸氣或是下列化學物質不具耐受性：

濃縮的無機酸	苯甲醇
濃縮的腐蝕性溶液	二氯甲烷

5.2.2 觸控面板

人機介面上的觸控螢幕表面可承受與下列溶劑的接觸，而不會在外觀上產生變化：

溶劑	時間
丙酮	10 分鐘
異丙醇	10 分鐘
甲苯	5 小時

5.2.3 Autoflex EBA 180L

建議使用 Autoflex EBA 180L 觸控顯示器保護膜，您可向 Kollmorgen 訂購。

耐溶劑性


Autoflex EBA 180L 可承受接觸的化學物質與Autotex F157 或 F207 相同，請參考 [Autoflex EBA 180L](#) 小節。

室外使用

與所有聚酯薄膜的共同特性相同，Autoflex EBA 180L 也不適合長期在陽光直射的情況下使用。

6 人機介面圖

6.1 連接器




位置	連接器	說明
1	電源供應器	+24VDC (18-32VDC)
2	COM 1/2	通訊埠
3	LAN	1×10/100Base-T (屏蔽式RJ-45)
4	COM 3/4	通訊埠

6.2 通訊埠

接腳	序列埠，9腳母接頭		序列埠，9腳母接頭	
	COM1	COM2	COM3	COM4
1	-	RS422 Tx+ RS485 Tx+/Rx+	-	RS422 Tx+ RS485 Tx+/Rx+
2	RS232 RxD	-	RS232 RxD	-
3	RS232 TxD	-	RS232 TxD	-
4	-	RS422 Rx+	-	RS422 Rx+
5	GND	GND	GND	GND
6	-	RS422 Tx- RS485 Tx-/Rx-	-	RS422 Tx- RS485 Tx-/Rx-
7	RS232 RTS	-	-	RS422 RTS+
8	RS232 CTS	-	-	RS422 RTS-
9	-	RS422 Rx-	-	RS422 Rx-


6.3 AKI-CDA-MOD-04T 圖解



7 其他安裝提示

當您遇到有關通訊方面的問題(例如處於雜訊多的環境，或是在接近溫度限制的情況下進行操作)，請留意以下的建議事項。

7.1 將人機介面接地



人機介面的安裝螺絲並未在面板與裝置機箱間提供牢固的接地連接，請參見上圖中的1部份。

1. 在人機介面的快速連接基座和面板底座之間連接一條 2.5 mm^2 的電線，請參見上圖中的2部份。
2. 在人機介面底座與箱門上最接近的接地點之間連接一條 6 mm^2 或 4 mm^2 的電線或接地銅帶，請參見上圖中的3部份。
3. 在門與裝置箱體之間連接一條強韌但是較短的接地編織銅帶，請參見上圖中的4部份。
4. 將兩條纜線纏繞並連接至 24V 直流電饋電，請參見上圖中的5部份。纜線的最小截面為 2.5 mm^2 。

在磁鐵芯四周繞2圈可產生比繞1圈多4倍的抑制力。

在磁鐵芯四周繞3圈可產生比繞1圈多9倍的抑制力。

磁鐵芯可抑制 24V 電源產生的干擾，請參見上圖中的6部份。

注意：


接地線越短越好，而導線需要較大的面積。

長而細的接地線在高頻率時會產生極高的抗阻(電阻)，因此無法將干擾帶至地面。

在相同區域下，使用多芯線導線會比單芯線導線來得好。

在相同區域下，編織導線是更佳選擇。最理想的是使用短而厚的接地編織網。

7.2 人機介面中的乙太網路連線



在部份乙太網路的工業裝置中，RJ45接頭的屏蔽是透過電容器與底座連接的，請參見上圖中的1部份。

人機介面的乙太網路屏蔽則是直接連接至底座，請參見上圖中的2部份。

1. 檢查其他的乙太網路的屏蔽是否直接接地或是透過電容器接地。

注意：

在許多情況中，不正確的將屏蔽的乙太網路纜線連接至底座的兩端並不恰當。這可能會產生嗡嗡作響的聲音或造成接地迴路。未屏蔽的纜線甚至會導致通訊中斷的情形發生。

正確的解決方法是使用屏蔽的乙太網路纜線，但是只連接屏蔽的一端。


其中一個選擇是將屏蔽斷開，請參見上圖中的3部份。

另一個更講究的方法是將屏蔽的乙太網路纜線連接一段無屏蔽的乙太網路纜線加以延長，請參見上圖中的4部份。


可經由外部的0.1 μ F/250V 塑膠電容器將遮蔽式電線接地，請參閱上圖中的5。此方式可將HF瞬變電流接地。

7.3 達成最佳的EMC防護

- 開始時，請使用Kollmorgen提供的原始纜線。
- 進行RS232通訊時請使用屏蔽纜線。
- RS422和RS485請使用雙絞線及屏蔽纜線。
- 請依通訊接口選擇適當的纜線；乙太網路、Profibus、CC-Link、CAN、DeviceNet等。
- 請根據相關通訊接口標準進行安裝與連接。
- 乙太網路需使用網路遮蔽式電線，最好是鋁箔編織線。
- D-sub護蓋須帶屏蔽罩，屏蔽罩應完全包住供纜線穿入的護蓋。
- 連接屏蔽的兩端。



當距離變長時，可能會產生接地出現變化的風險。若發生此情況，建議只連接屏蔽的一端。另一個替代方式是將屏蔽的另一端透過0.1 μF/250 V塑膠電容器連接至地面。若為高頻環境，請將兩端都連接至地面。若為低頻環境，請將一端連接至地面，即可避免50/60Hz接地迴路。




1. 使用EMC纜線固定頭或正規的塑膠纜線固定頭，將外部的保護罩取下，然後使用360°的金屬纜線夾頭將屏蔽連接至安裝板。
2. 將24VDC和通訊纜線放置在一個纜線箱/纜線管中，並將230/380VAC放置在另一個纜線箱/纜線管中。如果纜線需要交叉放置，則只能以90°的角度交叉。配線時，避免將24VDC輸出的纜線與通訊纜線放置在一起。

將磁鐵芯與屏蔽纜線貼齊將能降低一些干擾。將大型磁鐵芯與無屏蔽纜線貼齊，同時將電線繞磁鐵芯四周2-4次，將可增加5-25倍的效果。

7.4 環境溫度

人機介面的最大環境溫度在規格表中已有說明。環境溫度指的是冷卻人機介面之電子設備的裝置機箱中的溫度。



在多數情況中，人機介面的環境溫度會遠高於機箱外的環境溫度。

如果機箱很高而且其中有一些會產生熱量的裝置，則機箱頂部的溫度將遠高於預期會增加的理論溫度。所有電子設備對於熱量都很敏感。如果溫度增加8-10 °C，電解電容器的使用壽命將會減少一半。溫度增加15-20 °C，則使用壽命將剩下四分之一。

威圖 (Rittal) 公司有一個不錯的程式可以估算機箱中的預測平均溫度，也有一個大型程式可用來控制裝置機箱中的溫度。

陶瓷塗層鋼板機箱的熱輻射值為5.5 W/m²以及度數。


在機箱內安裝風扇可使溫度保持穩定，因為流動的氣體比靜止的氣體能提供好得多的冷卻效果。

將風扇安裝在冷卻器區域中，使冷空氣吹向操作面板。如果將風扇安裝於高處，並將暖空氣向上吸，風扇週遭的溫度會較高，使用壽命也會因此縮短。

人機介面的消耗功率=供應電壓 x 電流。實際上並沒有將此電源提供給外部使用者，因此也不會因輸入增加消耗功率。

7.5 安全性

大多數的人機介面均使用 24 V 直流電供電。



如使用符合安全標準的電源供應器，而且只對操作面板供電，則沒有任何問題。請參閱上圖中的 1。

不過，如果同時使用對其他裝置供電的 24 V 電源供應器，就必須注意，請參閱上圖中的 2。操作面板並未配備符合安全要求並承受 230 V AC 和 24 V DC 短路的絕緣體。假設 24 V 電源安全，例如 SELV 符合 EN 60950 (電擊防護) 及 UL 950 的規定。

例子：


以下範例將說明將 24 V 的繼電器觸點與 230 V 交流電繼電器觸點在一個較小的控制器中混合之後，為什麼會使安全的 24 V 直流電電源損壞。檢查「24 V 直流電和 230 V 交流電之間間隙與漏電距離是否符合 EN 60950 或 UL 950 的要求」。如果沒有，請在人機介面中安裝單獨的 24 V 裝置。

如果 24 V 直流電和 230 V 交流電的繼電器接點之間的距離很大，則可以在所有饋電中使用相同的 24 V 裝置。請參見上圖中的 3 部份。


將 24 V 電源上的 0 V 連接至地面，請參見上圖中的 4 部份。這樣做有三個優點：

- 安全性增加。如果在 0 V (24 V) 和 230 V 相位間發生連接錯誤或短路，24 V 電源將不帶電。
- 24 V 電源上的突波可連接至地面。
- 如果 24 V 電源在高電壓等級時有接地，則不會產生任何風險。這種情況並非罕見，因為會有高靜電產生。

7.6 電流隔離



人機介面與 24V 直流電之間有電流隔離，但是在 RS232、RS422/485 和 USB 之間則沒有電流隔離。只有乙太網路連接有電流隔離。



當將個人電腦與人機介面連接時，人機介面的內部 0V (GND) 將會透過個人電腦連接至保護接地。有一些 USB 裝置能夠將屏蔽與保護接地連接在一起。例如，在此處插入 USB 儲存裝置、鍵盤或類似裝置時，人機介面的 0V (GND) 會連接至保護接地。

如果已經連接一些有 0V 和接地連線的裝置，而且這些裝置有連接到各種不同的接地點，則會有出現嚴重問題的風險。接地電流會通過通訊纜線、控制器後面板，存在於人機介面內部，並且會造成錯誤。

使用外接裝置可改善通訊並達成電流隔離。Westermo 公司有生產符合業界標準，品質優良的絕緣裝置，也能夠與 24V 直流電饋電隔離。

注意：

請務必確定外接隔離裝置中的 24V 電源沒有與任何通訊連接埠連接。如果沒有做到與 24V 電源 100% 的隔離，24V 端的 0V 中的干擾與接地電流將會使得通訊中斷。使用此裝置類型或許能解決一個問題，但是卻會製造更大的問題！不符合標準的安裝或許目前尚可作用，但是在與其他裝置連接時可能就會發生問題。

7.7 纜線與終端站 RS485

- 如果需要最大傳輸距離和最大傳輸速度，應該使用遮蔽式雙絞線。互電容不可超過 52.5 pF/m，纜線面積應該至少有 0.25 mm² (AWG 24)。

- 0V，通訊纜線的參考電壓。雙向通訊使用兩對纜線；一對用於通訊，而另一對用於0V。
- 屏蔽的一端必須接地。而另一端通常也需接地，但是如果距離較長或是出現不同的接地電位時，則屏蔽應透過0.1 μ F/250V 塑膠電容器連接至地面，避免編織網中出現接地電流。部份製造商會建議屏蔽在每個節點接地。不同的製造商會有不同的匯流排終端系統。

視接收器的設計而定，匯流排線可以位於相同的電量準位或是需要上拉或下拉電阻，以確保當匯流排處於休息模式(所有發射器的連接均已中斷)時，不會偵測到錯誤訊號。

关于科尔摩根

科尔摩根是机器制造商的运动系统和组件的领先提供商。通过世界一流的运动知识、行业领先的质量以及连接和集成标准及定制产品领域渊博的专业知识，科尔摩根提供了在性能、可靠性和易用性方面无可匹敌的突破性解决方案，为机器制造商创造了无可辩驳的市场优势。

有关应用需求的帮助，请访问或通过以下地址联系我们：

North America KOLLMORGEN

203A West Rock Road
Radford, VA 24141 USA

Web: www.kollmorgen.com

Mail: support@kollmorgen.com

Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545

Fax: +1 - 540 - 639 - 4162

Europe KOLLMORGEN Europe GmbH

Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen, Germany

Web: www.kollmorgen.com

Mail: technik@kollmorgen.com

Tel.: +49 - 2102 - 9394 - 0

Fax: +49 - 2102 - 9394 - 3155

Asia KOLLMORGEN

Rm 2205, Scitech Tower, China
22 Jianguomen Wai Street

Web: www.kollmorgen.com

Mail: sales.asia@kollmorgen.com

Tel.: +86 - 400 666 1802

Fax: +86 - 10 6515 0263